

4 Teste de Absorção do Solo

TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO (NBR 7229/97)					
	INTERESSADO:	2 WL ENGENHARIA	DATA:	10/08/2016	FOLHA 1/2
	MUNICÍPIO:	CASSILÂNDIA - MS	SERVIÇO FASE:	TESTE	
	LOCALIZAÇÃO:	RUA JUVENAL REZENDE E SILVA	LABORATORISTA:	HID NASCIMENTO	
	REFERENCIA:	ESQ. C/ OLÍMPIO DIAS DOS SANTOS	ESTACA:	01	

Furo	Teste	L1 e L2 (cm)	Altura (cm)	Área (m²)	Tempo (min)	Coefficiente de Infiltração (Ci)
	1	30,0	30,0	0,09	0,35	171,9 lts/m²/dia
	2	30,0	30,0	0,09	0,36	171,3 lts/m²/dia
	3	30,0	30,0	0,09	0,38	170,1 lts/m²/dia

MÉDIA	0,36	171,1 lts/m²/dia
-------	------	------------------

Tipos de Solo		Coefic. de Infiltração (Litros/m² x Dia)	Absorção relativa
Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com cascalho.		> 90	Rápida
Areia fina, ou silte argiloso, ou solo arenoso com humos e turfas, variando a solos constituídos predominantemente de areia e silte.		60 a 90	Média
Argila arenosa e/ou siltosa, variando à areia argilosa ou silte argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom.		40 a 60	Vagarosa
Argila de cor amarela, vermelha ou marrom, medianamente compacta, variando à argila pouco siltosa e/ou arenosa.		20 a 40	Semi-impermeável
Rocha, argila compacta de cor branca, cinza ou preta, variando à rocha alterada e argila medianamente compacta de cor avermelhada		< 20	Impermeável



Laboratorista




Encarregado de Laboratório

9

TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO (NBR 7229/97)

INTERESSADO:	2 WL ENGENHARIA	DATA:	10/08/2016
MUNICÍPIO:	CASSILÂNDIA - MS	SERVIÇO FASE:	TESTE
LOCALIZAÇÃO:	RUA JUVENAL REZENDE E SILVA	LABORATORISTA:	HID NASCIMENTO
REFERENCIA:	ESQ. C/ OLÍMPIO DIAS DOS SANTOS	ESTACA:	01

FOLHA: 2/2




Laboratorista


Encarregado de Laboratório

10



SONDALOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua Dos Mariscos, 199 - Jardim Ouro Verde - CEP: 79097-180 - Campo Grande (MS)
Fone/Fax: (67) 3385-3403 - E-mail: sondaloc@sondaloc.com.br

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descrição: Execução da sondagem à percussão, de acordo com a NBR 6484:2001 - Furo 01

SONDALOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua Dos Mariscos, 199 - Jardim Ouro Verde - CEP: 79097-180 - Campo Grande (MS)

Fone/Fax: (67) 3385-3403 - E-mail: sondaloc@sondaloc.com.br

	<p>Descrição: Execução da sondagem à percussão, de acordo com a NBR 6484:2001 - Furo 02</p>
---	---

	Descrição: Teste de infiltração/ absorção de solo de acordo com a NBR 7229:1997
---	---

6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Os documentos relacionados neste item serviram de base à elaboração desta avaliação e contêm disposições que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante desta avaliação. As edições apresentadas são as que estavam em vigor na data de elaboração.

a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Solo - Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT - Método de Ensaio: NBR 6484**. Rio de Janeiro, 2001.

b) _____. **Rochas e Solos: NBR 6502**. Rio de Janeiro, 1995.

c) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos (Teste de Absorção de Solo): NBR 7229**. Rio de Janeiro, 1997